



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LAE-CAPDAM-04-2023
ANEXO 1

ANEXO 1

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 300 PSI.”

NO.	CANT.	DESCRIPCION
1	6	BOMBA DOSIFICADORA CON CAPACIDAD DE 1.3 GALON POR HORA Y PRESION MAXIMA DE DESCARGA DE 300PSI EL EQUIPO ES MANUAL CON DOS PERILLAS, VALVULA ANTISIFÓN DE 4 VÍAS, PICHANCHA, INYECTOR Y MANGUERA.
2	50	TUERCA DE ACOPLAMIENTO
3	200	FERULA DE 3/8"
4	12	VALVULA DE 4 VÍAS A 250 PSI
5	40	REPUESTO DE VALVULA DE PIE (CHECK)
6	12	VÁLVULA DE PIE (PICHANCHA) 1/2" NPT
7	8	DIAFRAGMA DE 0.9
8	10	VALVULA DE INYECCION 1/2" NPT