



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE  
MANZANILLO  
LICITACIÓN PÚBLICA  
No. LA-CAPDAM-09-2022  
ANEXO 1

ANEXO 1

PARTIDAS:

- 1.- 5.00 PZA DOSIFICADOR PARA HIPOCLORITO DE SODIO (BOMBA ROBUSTA), CON CAPACIDAD DE 1.6 GALÓN POR HORA Y PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA DE 150 PSI – 10 BAR, CABEZAL MATERIAL PVC, EL EQUIPO ES MANUAL CON DOS PERILLAS, VÁLVULA ANTISIFÓN DE 4 VÍAS, PICHANCHA, INYECTOR Y MANGUERA, CONEXIONES NPT DE ½", CED 80.
  
- 2.- 4.00 PZA DOSIFICADOR PARA HIPOCLORITO DE SODIO (BOMBA ROBUSTA), CON CAPACIDAD DE 1.3 GALÓN POR HORA Y PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA DE 300 PSI – 20 BAR, CABEZAL MATERIAL PVC, EL EQUIPO ES MANUAL CON DOS PERILLAS, VÁLVULA ANTISIFÓN DE 4 VÍAS, PICHANCHA, INYECTOR Y MANGUERA, CONEXIONES NPT DE ½", CED 80.

